

**Forespørgsels fra formand Villy Hove til Ringkøbing-Skjern Kommune om ladestander i Søndervig Feriepark.**

Hej Villy

Der vil kunne opsættes ladestander ved de enkelte sommerhuse. Som jeg læser lokalplanen bør den dog placeres på eller ved huset og indbygget i husets arkitektur, evt. ved en skærmvæg.

Jeg synes I skal komme med et forslag til en placering.

Der kan henvises til lokalplanen:

§9.2.

Mindre tekniske anlæg Transformere, pumpestationer, kabel- og rørskabe fra forsyningsvirksomheder og lignende skal så vidt muligt placeres i sammenhæng med bebyggelse eller afskærmes med beplantning.

§9.8.

Solcelleanlæg og andre varme- og elproducerende anlæg må ikke placeres på terræn, men skal placeres på og indarbejdes i bebyggelsen så de tilpasses bygningens arkitektur.

Et vilkår i byggetilladelsen ved Centerbyggeriet er at krav i ladestanderbekendtgørelsen til antal el- ladestander, samt forberedelse af el- ladestander overholdes.

Vi kender endnu ikke det præcise antal.

Med venlig hilsen

Gunnar Frandsen  
Afdelingsleder  
Byg og Miljø  
3057 0942